

## Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Campus Luzerna

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23475.000710/2017-13

**ASSUNTO:** Esclarecimento

**OBJETO:** Compra de materiais permanentes e de consumo para os laboratórios do curso de Engenharia de Controle e Automação.

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa **ELECTRON LTDA**, via e-mail datado de 29 de setembro de 2017, no uso do direito previsto no art. 19, do Decreto 5.450/2005, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº. 08/2017 que tem por objeto Compra de materiais permanentes e de consumo para os laboratórios do curso de Engenharia de Controle e Automação. A empresa **ELECTRON LTDA** apresenta o seguinte questionamento:

## **QUESTIONAMENTO 1)**

"Sobre o item 30 do pregão 8/2017, vocês têm layout interno desse painel e vista frontal e esquema elétrico desse painel? Sobre o item 4, o clp tem que ter quantas entradas e saídas analógicas?"

## Em resposta ao questionamento acima descrito, a equipe técnica solicitante informa que:

Não existe layout para o item 30 e o número de entradas é saídas está corretamente descrito no próprio item.; Para o item 4 não são necessárias entradas e saídas analógicas integradas, apenas por expansão, sendo estas não inclusas no fornecimento. Como modelo de referência, indico o TPW-03 ou TPW-04, em razão da compatibilidade com as expansões já existentes no IFC.

É o que tenho a informar.

Luzerna, 02 de outubro de 2017

Setor de Licitações
Fellipe dos Santos Oliveira
Pregoeiro

IFC - Campus Luzerna Portaria nº 28 D.O.U. 09/02/2017

